## Kundenplan

## Schalt- und Verteilerplan Mess- und Wandlerfeld

Typenbezeichnung:

Materialnummer:

Netzbetreiber:

KA4242

2CPX031996R9999

Stw. Münster
und TAB gleiche

Feld:

Bemessungsströme:

der Schaltgeräte und Leiter: 250 A

nach DIN EN 61439-2 (VDE0600-660-2): 210 A bei 25°C Umgebungstemperatur

Im Schrank (HxBxT): 1400x550x215mm

nach DIN VDE 0603-2-2 (Aussetzbetr. DIN 18015-1): - A ( A)

Direktmessung/en:

Verlustleistung incl. Zähler, Wandler u. Sicherungen: 96 W bei 250 A

Bemessungsspannung: 230/400V Leitung Zugang: unten Bemessungsfrequenz: 50 Hz Leitung Abgang: oben Netzsystem: TN - S Verschmutzugsgrad: III Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6kV Überspannungskategorie IV

Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung

der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen:

M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

Schrank:

Schrankart: - Aufstellungsort: Innenraum/Ortsfest
Basisgehäuse: - Schrankmaß (HxBxT): 1350x500mm

Schutzart: - Schutzklasse: -

00

Tür: Türverschluss: Farbe: -

Sachbearbeiter: A. Hardt Änderungsstand: KA4242\_Z2
Datum: 22.11.2023 Mat.Nr. Kundenplan: 121675

Genehmigungsvermerk:

**ABB STRIEBEL & JOHN GmbH** 

Am Fuchsgraben 2-3 77880 Sasbach GERMANY

Telefon 07841 609-0 Telefax 07841 609-400 www.striebelundjohn.com


E-Mail: info.desuj@de.abb.com

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Unterschrift / Firmenstempel:

Datum:



Produktionsvorlage			Typbezeichnung:		KA4242		
MuW-Komplettfeld			Materialnummer:		2CPX031996R9999		
Materialnr. °2CPT <u>.</u>							
Abdeckung *2CPX0R9999							
5  4  3  2  1  0  000							
9 1	∳ <u>NH1</u>	Θ Θ	Џ Ө				
Bauhöhe —							
Abdeckung *2CPX0R9999 °2CPT							
Feldbreite_	1	1 2		3	Kurzza	4 eichen nach Legend	5 te: Maße in mm
Kurzzeichen nach Legende; Maße in mm Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.							
		erstellt :	A.H.	22.11.202	3 Ände	erungsindex: KA4242_Z2	
		geprüft		22.11.202	C	TDISREI &	IOHN
Änderung N	ame Datum	freigeg.	A.K.	22.11.202	EIN	I UNTERNEHMEN DER	ABB-GRUPPE Blatt: 1 v. 1 Bl.