

Kundenplan

Schalt- und Verteilerplan

Wandlerfeld

Typenbezeichnung:

KA4042

Materialnummer:

2CPX033417R9999

Netzbetreiber:

Westnetz
und TAB gleiche

Feld:

Bemessungsstrom Wandlermessung: 160A

Bemessungsstrom Direktmessung/en:

-

Norm:

DIN EN 61439-2 (VDE0600-660-2)

RDF bei Dauerbelastung:

100% bei 25°C Umgebungstemperatur

Im Schrank (HxBxT): 1400x300x215mm

Verlustleistung incl. Zähler, Wandler u. Sicherungen:

85 W bei RDF = 100%

Bemessungsspannung: 230/400V

Leitung Zugang: unten

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Leitung Abgang: oben

Netzsystem: TN - S

Verschmutzungsgrad: III

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6kV

Überspannungskategorie: IV

Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen:

M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

Schrank:

Schrankart: -

Aufstellungsort: Innenraum/Ortsfest

Basisgehäuse: -

Schrankmaß (HxBxT): 1350x250mm

Schutzart: -

Schutzklasse: -

-

Tür: -

Türverschluss: -

Farbe: -

Sachbearbeiter: A. Hardt

Datum: 09.10.2014

Änderungsstand: KA4042_Z1

Mat.Nr. Kundenplan: 120506

Genehmigungsvermerk:

Unterschrift / Firmenstempel:

Datum:

STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG

Am Fuchsgraben 2-3

77880 Sasbach

GERMANY

Telefon 07841 609-0


Telefax 07841 609-400

www.striebelundjohn.com

E-Mail: info.desuj@de.abb.com

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE



Einspeisung

Kundenabgang


			erstellt:	A.Hardt	09.10.2014
			geprüft:	M.Armbruster	09.10.2014
			freigegeben:	A.Kühndorf	09.10.2014
Änderung	Name	Datum		Name	Datum

Typenbezeichnung KA4042
 Materialnummer 2CPX033417R9999
 Wandlerfeld

STRIEBEL & JOHN
 EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Am Fuchsgraben 2-3
 77880 Sasbach
 Tel: +49 7841/609-0
 Fax: +49 7841/609-400

KA4042_Z1	=
Produktionsvorlage	+ Bl. 1 v. 2
	Bl. 2



Ltg.Nr	Bez.Nr.	Art. Nr.	Benennung
1	Stehle Plan	120332	Ltg.sw.H07V-K 50-250 KS50/8-KS50/10
2		120333	Ltg.sw.H07V-K 50-270 KS50/8-KS50/10
3		120334	Ltg.sw.H07V-K 50-290 KS50/8-KS50/10
4		120364	Ltg.sw.H07V-K 50-220 KS50/10-Hü50/22
5		120365	Ltg.sw.H07V-K 50-230 KS50/10-Hü50/22
6		120366	Ltg.sw.H07V-K 50-230 KS50/10-Hü50/22
7		120367	Ltg.sw.H07V-K 50-940 Hü50/25-Hü50/22
8		120368	Ltg.gnge.H07V-K 50-1150 Hü50/25-Hü50/22

Änderung	Name	Datum	Name	Datum
			A.Hardt	09.10.2014
			M.Ambruster	09.10.2014
			A.Kühndorf	09.10.2014

Typenbezeichnung KA4042
 Materialnummer 2CPX033417R9999
 Wandlerfeld

STRIEBEL & JOHN
 EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Am Fuchsgraben 2-3
 77880 Sasbach
 Tel: +49 7841/609-0
 Fax: +49 7841/609-400

KA4042_Z1	=
Produktionsvorlage	+ Bl. 2 v. 2 Bl.


Produktionsvorlage

Wandlerfeld

Typbezeichnung: KA4042

Materialnummer: 2CPX033417R9999

Materialnr.
Abdeckung
*2CPX0...R9999



Abdeckung
*2CPX0...R9999

Maske

Feldbreite

	1	2	3	4
				5

Kurzzeichen nach Legende; Maße in mm

			erstellt : A.Hardt	09.10.2014	Änderungsindex: KA4042_Z1		
			geprüft : M.Armbruster	09.10.2014		STRIEBEL & JOHN	=
			freigeg. : A.Kühdorf	09.10.2014			EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE
Änderung	Name	Datum	Name	Datum		Blatt: 1	
						v. 2 Bl.	