

Kundenplan

Schalt- und Verteilerplan

Mess- und Wandlerfeld

Typenbezeichnung:

KA4268

Materialnummer:

2CPX035026R9999

Netzbetreiber:

Netze BW
und TAB gleiche

Feld:

Bemessungsstrom der Schaltgeräte:

250 A

I_{nA} nach DIN EN 61439-2 (VDE0600-660-2):

200 A bei 25°C Umgebungstemperatur

I_{nA} nach E DIN VDE 0603-8:

-

I_{nA} Direktmessung/en:

-

I_{nC} Hauptsammelschienensystem:

-

Verlustleistung incl. Zähler, Wandler u. Sicherungen:

133 W bei 250 A

Bemessungsspannung: 230/400V

Leitung Zugang: unten

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Leitung Abgang: oben

Netzsystem: TN - S

Verschmutzungsgrad: III

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6kV

Überspannungskategorie: IV

Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen:

M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

Schrank:

Schrankart: -

Aufstellungsort: Innenraum/Ortsfest

Basisgehäuse: -

Schrankmaß (HxBxT): 1350x500mm

Schutzart: -

Schutzklasse: -

-

Tür: -

Türverschluss: -

Farbe: -

Sachbearbeiter: A. Hardt

Datum: 26.04.2016

Änderungsstand: KA4268_Z0

Mat.Nr. Kundenplan: 129030

Genehmigungsvermerk:

Unterschrift / Firmenstempel:

Datum:

STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG

Am Fuchsgraben 2-3

77880 Sasbach

GERMANY

Telefon 07841 609-0





Telefax 07841 609-400

www.striebelundjohn.com

E-Mail: info.desuj@de.abb.com

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE



N v. 1.2

PE v. 1.2

Wandlerprüf und Steuerklemme

Leitungen beidseitig beschriften

21.10.2002 / 03			erstellt:	A.Hardt	27.04.2016	Typenbezeichnung	KA4268	STRIEBEL & JOHN Am Fuchsgraben 2-3 Sasbach Tel: +49 7841/609-0 Fax: +49 7841/609-400	KA4268_Z0	=
11.09.2004 / 04			geprüft:	M.Strasburger	27.04.2016	Materialnummer	2CPX035026R9999		Produktionsvorlage	+
			freigegeben:	A.Kühndorf	27.04.2016	MuW Komplettfeld				Bl. 2 v.
Änderung	Name	Datum		Name	Datum					3 Bl.


Produktionsvorlage

Typbezeichnung: KA4268

MuW Komplettfeld

Materialnummer: 2CPX035026R9999

Materialnr.
Abdeckung
*2CPX0...R9999



Bauhöhe

Abdeckung
*2CPX0...R9999

Maske

Feldbreite

1

2

3

4

5

Kurzzeichen nach Legende; Maße in mm

			erstellt :	A.Hardt	27.04.2016	Änderungsindex: KA4268_Z0	
			geprüft :	M.Strasburger	27.04.2016		
			freigeg.:	A.Kühndorf	27.04.2016	STRIEBEL & JOHN EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE	
Änderung	Name	Datum		Name	Datum		