

Kundenplan

Schalt- und Verteilerplan

Mess- und Wandlerfeld

Typenbezeichnung:

Materialnummer:
Netzbetreiber:

KA4229

2CPX035130R9999
Stw. Bochum
und TAB gleiche

Feld:

Bemessungsstrom der Schaltgeräte:

I_{nA} nach DIN EN 61439-2 (VDE0600-660-2):

250 A

222 A bei 25°C Umgebungstemperatur

Im Schrank (HxBxT): 1400x550x215mm

I_{nA} nach E DIN VDE 0603-2-2:

-

I_{nA} Aussetzbetrieb nach DIN 18015-1:

-

I_{nA} Direktmessung/en:

I_{nC} Hauptsammelschienensystem:

250 A

Verlustleistung incl. Zähler, Wandler u. Sicherungen:

175 W bei 250 A

Bemessungsspannung: 230/400V

Leitung Zugang: unten

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Leitung Abgang: oben

Netzsystem: TN - S

Verschmutzungsgrad: III

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6kV

Überspannungskategorie IV

Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen:

M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

Schrank:

Schrankart: -

Aufstellungsort: Innenraum/Ortsfest

Basisgehäuse: -

Schrankmaß (HxBxT): 1350x500mm

Schutzart: -

Schutzklasse: -

-

Tür: -

Türverschluss: -

Farbe: -

Sachbearbeiter: A. Hardt

Änderungsstand: KA4229_Z0

Datum: 23.09.2016

Mat.Nr. Kundenplan: 129685

Mat.Nr. Kundenplan: -

Genehmigungsvermerk:

Unterschrift / Firmenstempel:

Datum:

STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG

Am Fuchsgraben 2-3

77880 Sasbach

GERMANY

Telefon 07841 609-0


Telefax 07841 609-400

www.striebelundjohn.com

E-Mail: info.desuj@de.abb.com

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE



Zählerkreuz für Rundsteuerempfänger (TSG)
1ZF323M2 muss separat bestellt werden.
Zusätzliche verdrahtung und Klemme liegt bei.

L1 Cu-Schiene 30x5 mm
L2 Cu-Schiene 30x5 mm
L3 Cu-Schiene 30x5 mm
N Cu-Schiene 20x5 mm
PE Cu-Schiene 30x5 mm

Kundenabgang:

Einspeisung
auf Sammelschienen

Drehmomentangaben auf Betriebsmitteln und deren Montageanleitungen sind führend

			erstellt:	A.Hardt	23.09.2016
			geprüft:	M.Strasburger	23.09.2016
			freigegeben:	A.Kühndorf	23.09.2016
Änderung	Name	Datum	Name	Datum	

Typenbezeichnung KA4229
Materialnummer 2CPX035130R9999
Mess- und Wandlerfeld

STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Am Fuchsgraben 2-3
77880 Sasbach
Tel: +49 7841/609-0
Fax: +49 7841/609-400

KA4229_Z0

Produktionsvorlage

=
+
Bl. 1 v.
1 Bl.

