

Ausrüstsatz Sekundärverdrahtung – Schalt- und Verteilerplan

Typenbezeichnung:	WZS2FK
Materialnummer:	2CPX056048R9999 https://new.abb.com/products/2CPX056048R9999/WZS2FK
Netzbetreiber:	Westnetz
Referenznorm:	-
Aufstellungsort / Umgebung:	Innenraum/Ortsfest
Schrantyp/IP-Schutzart/Abmessungen - (HxBxT):	
Bemessungsspannung U_e :	230/400 V AC
Bemessungsfrequenz:	50 Hz
Netzsystem:	-
Schutzklasse:	-
Bemessungsisolationsspannung U_i :	690V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	6kV
U_{imp} :	
Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} :	-
Bemessungsstrom:	-
Leitung Zugang/Abgang:	-/-
Wandlerlasche	



Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen: M4 mit 2,0 Nm; M5 mit 3,0 Nm; M6 mit 5,5 Nm; M8 mit 15 Nm; M10 mit 30 Nm; M12 mit 60 Nm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

			erstellt:	A.H.	08.01.2025
			geprüft:	A.S.	08.01.2025
			freigegeben:	A.K.	08.01.2025
Änderung	Name	Datum		Name	Datum

Typenbezeichnung WZS2FK
Materialnummer 2CPX056048R9999
MuW Verdrahtungssatz

STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Am Fuchsgraben 2-3
77880 Sasbach
Tel: +49 7841/609-0
Fax: +49 7841/609-400

WZS2FK_Z2

Produktionsvorlage

=	
+	
Bil. 1 v.	
1 Bil.	