

Ausrüstsatz Überspannungsschutz – Schalt- und Verteilerplan

Typenbezeichnung: **WZU11 / WZU12**
 Materialnummer: 2CPX056077R9999 / 2CPX056078R9999
<https://new.abb.com/products/2CPX056077R9999/WZU11>

Netzbetreiber: Universal

Referenznorm: -

Aufstellungsort / Umgebung: Innenraum/Ortsfest

Schrantyp/IP-Schutzart/Abmessungen -
(HxBxT):

Bemessungsspannung U_e : 230/400 V AC

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Netzsystem: TN -S

Schutzklasse: -

Bemessungsisolationsspannung U_i : 690V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6kV

U_{imp} :

Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : -

Bemessungsstrom: -

Leitung Zugang/Abgang -/-



Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen: M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

